RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Service Santé et Environnement
Courriel : ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr
Téléphone : 03 69 49 30 41
Fax : 03 89 26 69 26

MAIRIE DE DANNEMARIE
1 PLACE HOTEL DE VILLE

68210 DANNEMARIE

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

DANNEMARIE

Prélèvement et mesures de terrain du 13/04/2026 à 10h17 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS

Nom et type d'installation : DANNEMARIE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif de prélèvement: : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. DANNEMARIE - DANNEMARIE (HOTEL DE VILLE 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ROBINET EVIER CUISINE)

-

Code point de surveillance : 0000000904

Type d'analyse : PBCUN

Numéro de prélèvement : 06800186108

Référence laboratoire : 26M029962-002

Conclusion sanitaire
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Colmar, le 17 avril 2026
Pour la Directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin
L'ingénieure sanitaire

Amélie MICHEL

PLV n° 06800186108

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,123	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Nickel	<0,5	µg/L		20,0		
Plomb	4,0	µg/L		10,0		

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Grand-Est - Délégation Territoriale du Haut-Rhin
Cité administrative Bât J - 3 rue Fleischhauer - CS 50001 - 68026 COLMAR CEDEX
Internet : www.grand-est.ars.sante.fr