RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Service Santé et Environnement
Courriel : ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr
Téléphone : 03 69 49 30 41
Fax : 03 89 26 69 26

MAIRIE DE DANNEMARIE
1 PLACE HOTEL DE VILLE

68210 DANNEMARIE

# EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

## DANNEMARIE

Prélèvement et mesures de terrain du 24/07/2026 à 11h07 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS

Nom et type d'installation : DANNEMARIE (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif de prélèvement: : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. DANNEMARIE - DANNEMARIE ( HOTEL DE VILLE 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ROBINET LAVABO TOILETTES )

-

Code point de surveillance : 0000000904

Type d'analyse : A

Numéro de prélèvement : 06800188080


Référence laboratoire : 26M064896-001

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Colmar, le 4 août 2026

Pour la Directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin
La technicienne sanitaire



Anne-Rose MORIN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06800188080

## Mesures de terrain

| | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | normal | Qualitatif | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | normal | Qualitatif | | | | |
| Saveur (qualitatif) | normal | Qualitatif | | | | |
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de l'eau | 23,3 | °C | | | | 25 |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 7,6 | unité pH | | | 6,5 | 9,0 |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,10 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,12 | mg(Cl2)/L | | | | |

PLV n° 06800188080

## Analyse laboratoire

| | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | NFU | | | | 2,0 |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 19,9 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 21,9 | °f | | | | |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Calcium | 82 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 9,5 | mg/L | | | | 250 |
| Conductivité à 25°C | 400 | µS/cm | | | 200 | 1100 |
| Magnésium | 3,2 | mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 3,3 | mg/L | | | | 250 |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,4 | mg(C)/L | | | | 2 |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,1 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,31 | mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 15 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,50 | | |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |